

<b>FERRITSLEV VANDVÆRK</b>	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
			<b>220</b>

## **Referat af generalforsamling i Ferritslev Vandværk**

**18. august 2020**

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00 i Ferritslev Fritidshus. Der deltog i alt 13 personer.

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  - På valg er:
    - Jens Anton Nielsen (modtager genvalg)
    - Jens Peter Rasmussen (modtager genvalg)
  - Suppleanter:
    - Ole Vorre (modtager genvalg)
    - Jørgen Guldbæk (modtager IKKE genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  - På valg er:
    - Ernst Jørgensen (modtager genvalg)
  - Suppleant:
    - Karsten Therkildsen (modtager IKKE genvalg)
7. Eventuelt

### **Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog Henning Johansen. Der var ingen modkandidater. Henning Johansen blev valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og dermed beslutningsdygtig.

<b>FERRITSLEV VANDVÆRK</b>	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
			<b>221</b>

## **Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning**

Jens Anton Nielsen berettede følgende:

### ***Vandværkets aktiviteter***

*Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand.*

### ***Væsentlige begivenheder i regnskabsåret***

*Ferritslev vandværk har 497 forbrugere. Vandværket har i året fået 3 nye forbrugere. 1 på Højager Alle, 1 på Thyge Hansens Vej og 1 på Johannevej. Vandværkets ledningsnet er fuldt udbygget indenfor vandværkets forsyningspligtsområde. Der er 7 ejendomme indenfor forsyningsområdet der endnu ikke er tilsluttet vandværket.*

*Vedr. nyt regulativ og takstblad, så er det en gentagelse fra de sidste 4 år. Trods gentagne møder og korrespondance med Faaborg-Midtfyns Kommunes Miljøafdeling og møder med Teknisk Udvalg, så har det endnu ikke været muligt at få Kommunen til at godkende hverken regulativ eller takstblad.*

*Kommunen vil hverken godkende standard regulativ eller standard takstblad som er udarbejdet af Energistyrelsen. Der er i øjeblikket 7 vandværker i kommunen som af samme grund ikke kan få godkendt deres regulativer og / eller takstblad.*

*Sagen varetages på nuværende tidspunkt af den juridiske afdeling i Danske Vandværkers forening på vegne af de 7 vandværker.*

*Der har ultimo januar 2020 verseret en retssag i Østre Landsret omkring problemerne vedr. takstbladet. Afgørelsen ventes 27. marts 2020, og så får vi forhåbentlig en afgørelse som Kommunen vil rette sig efter. Ovennævnte problemer med FM Kommunes miljøafdeling gør, at vi stadig opkræver takster og bidrag efter det senest godkendte takstblad, som er fra 2015.*

### ***Økonomi***

*Vandværkets regnskab er udarbejdet efter reglerne for vandforsyning. Regnskabet ender med en overdækning på kr. 3.613.*

*Vandværket har i året hensat kr. 80.000 til etablering af forsyningsledning til ejendommen Nyborgvej 29A, renovering af SRO anlæg samt til etablering af sektionsmålerbrønde.*

<b>FERRITSLEV VANDVÆRK</b>	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
			<b>222</b>

*I tidligere år har vandværket hensat i alt kr. 396.000 til indfrielse af gælden til Kommune-Kredit, når restgælden på lånet september 2022 skal refinancieres. I følge låneaftale er restgælden til den tid kr. 396.241. Restgælden kan - med 10 dages varsel - helt eller delvis indfries til kurs 100 på tidspunktet for renteaftalens udløb.*

### **Vandværket**

*I 2019 har vandværket og filteranlæg stort set fungeret upåklageligt. SRO anlægget fungerer langt fra optimalt og en opdatering er påkrævet. Alle vandanalyser foretaget i 2019 viser, at vandet fra Ferritslev Vandværk overholder alle kvalitetskrav mht. mikrobiologiske-, fysiske- og kemiske parametre for drikkevand.*

*Vandværket har i 2019 udpumpet 57.704 m<sup>3</sup> vand. Til andre vandværker er der solgt 1.162 m<sup>3</sup>. Til egne forbrugere er der således udpumpet 56.542 m<sup>3</sup>. Hos forbrugerne er der i samme periode registreret et forbrug på 47.007 m<sup>3</sup>. Vandværket har i perioden haft et spild på 9.535 m<sup>3</sup> = 16%. Efter reparation af diverse ledningsbrud er spildet i oktober kvartal faldet til 6%.*

*Vandværket har i 2019 haft et elforbrug på 31.057 kwh. Forbruget af el svarer til 0,66 kwh el pr. m<sup>3</sup> udpumpet vand.*

### **Ledningsnet**

*Vandværket har 2 boringer beliggende i umiddelbar nærhed af vandværket. Den ene på vandværkets grund, den anden på TDC's ejendom ca. 50 meter fra vandværket. Hver boring kan levere det vand som er nødvendigt til daglig drift. Boringerne kører i vekseldrift. Pumperne yder hver ca. 20 m<sup>3</sup> pr. time, som er det flow vores filtre er dimensioneret til.*

*Ferritslev Vandværk er nødforbundet til Rolfsted Vandværk med en fuld forsyningsledning og til Ellinge Vandværk med en nødledning. Ledningen til Rolfsted har været i brug få gange i forbindelse med mindre renoveringsarbejder.*

*Vi har i året haft 5 ledningsbrud i form af utætte stophaner. Derudover har vi haft 2 ledningsbrud på stikledninger, hvor ejerens forsikringer har betalt reparationen. Nogle af bruddene skyldes formentlig efterveer efter fjernvarmearbejdet de sidste 2 år.*

<b>FERRITSLEV VANDVÆRK</b>	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
			<b>223</b>

### **Målere**

*Aflæsningen af de elektronisk målere fungerer stadigvæk fuldt tilfredsstillende.*

*Vandværkets balance udviser en samlet aktivmasse pr. 31.12.2019 på kr. 3.057.871*

*Overskuddsdelen af den samlede aktivmasse udgør pr 31.12.2019 **76%**.*

*Vandværkets bestyrelse betragter årets drift og regnskab som tilfredsstillende.*

### **Ad dagsordenens punkt 3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse**

Vandværkets kasserer, Torben Henriksen, fremlagde regnskabet pr. udgangen af december 2019. Følgende nøgletal er ført til protokol:

- Nettoomsætning: kr. 766.130,-
- Overdækning: kr. 3.613,-
- Balancesum: kr. 3.057.870,-
- Overdækningskonto pr. 31/12-19: kr. 1.834.794,-
- Likvide beholdning: kr. 910.001,-

I regnskabet er der hensat kr. 80.000,-.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

### **Ad dagsordenens punkt 4: Behandling af indkomne forslag**

Der var ikke indleveret nogen forslag.

<b>FERRITSLEV VANDVÆRK</b>	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
			<b>224</b>

### **Ad dagsordenens punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Jens Anton Nielsen (modtager genvalg)
- Jens Peter Rasmussen (modtager genvalg)

Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.

Generalforsamlingen valgte således følgende personer til bestyrelsen for en 2-årig periode:

- Jens Anton Nielsen
- Jens Peter Rasmussen

Følgende suppleanter var på valg:

- Ole Vorre (som modtog genvalg til 1. suppleant)
- Jørgen Guldbæk (som IKKE modtog genvalg til 2. suppleant)

Generalforsamlingen stillede Thomas Olsen som kandidat til 2. suppleant.

Generalforsamlingen valgte således følgende personer til suppleanter for en 1-årig periode:

- Ole Vorre (1. suppleant)
- Thomas Olsen (2. suppleant)

### **Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor og revisorsuppleant**

På valg som revisor:

- Ernst Jørgensen (som modtog genvalg)

Generalforsamlingen stillede ikke andre kandidater.

Generalforsamlingen valgte således Ernst Jørgensen for en 2-årig periode.

På valg som revisorsuppleant:

- Karsten Therkildsen (som IKKE modtog genvalg)

Generalforsamlingen stillede Grethe Kock Kristensen, som kandidat til revisorsuppleant.

<b>FERRITSLEV VANDVÆRK</b>	Dato	Dirigent init.	Blad nr.
			<b>225</b>

Generalforsamlingen valgte således Grethe Kock Kristensen for en 1-årig periode.

### **Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt**

Generalforsamlingen stillede spørgsmål til bestyrelsen angående nedenstående emner.

- Planlagt gravearbejde. Beboere på Johannevej, havde følt sig generet af afbrudt vandforsyning, i forbindelse med et planlagt gravearbejde, hvor det havde været nødvendigt at stoppe for vandforsyningen til Johannevej i en kortere periode uplanmæssigt. Det blev diskuteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at meddele beboere i et nærmere defineret område, at planlagt gravearbejde skal pågå og vandafbrydelse måske kan forekomme. Bestyrelsen vil behandle emnet på det kommende bestyrelsesmøde.
- Afkalkningsanlæg. Generalforsamlingen stillede spørgsmål om, hvorvidt der var planer om etablering af et afkalkningsanlæg på vandværket. Torben Henriksen svarede, at FM kommune skal godkende en eventuel etablering af et afkalkningsanlæg. Det er tvivlsomt, hvorvidt FM kommune vil tillade etablering af et sådant anlæg. Kommunen har i andre tilfælde afvist at godkende lignende anlæg.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Henning Johansen  
Mødedirigent